



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Във връзка с постъпило запитване по документацията за участие в процедура по реда на грава 8А от ЗОП с предмет „Доставка на вакуумни прекъсвачи и комутационна апаратура“ правим следното разяснение:

Въпрос №1: Може ли срока на доставка на стоките, предмет на поръчката, да бъде увеличен до 90 дни, считано от датата на заявка?

Отговор : В техническите спецификации и изисквания Възложителят е поставил изискване срокът на доставка да е не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на заявка. По-дълги срокове на доставка са недопустими и оферти с предложен по-дълъг срок ще бъдат отстранени от участие.

Въпрос №2: Моля да уточните каква стойност за „сумарно време за изключване“ за вакуумните прекъсвачи 20kV се изисква, тъй като посоченото в техническото описание време от 20 ms е прекалено малко за пълното изключване и гасене на дъгата?

Отговор : В техническото описание към техническата оферта е допусната техническа грешка. Изразът „сумарно време за изключване“ да се чете „време за изключване“.

Въпрос №3: Може ли участник в процедурата да предложи в своето техническо предложение триполюсни въздушни автоматични прекъсвачи за ниско напрежение вместо изискваните вакуумни прекъсвачи?

Отговор : В техническите спецификации и изисквания Възложителят е поставил изискване към предмета на поръчката, а именно : вакуумни прекъсвачи за Ср.Н. Варианти на исканата апаратура не се предвиждат. Всяка предложена апаратура извън изискванията на Възложителя е недопустима и оферти с предложена такава ще бъдат отстранени от участие.

Разяснението е изготвено от комисия, съгласно Заповед №РД-11-148/16.07.2014 г.

1.

инж. Ст. Иванов – главен инженер

2.

инж. Д. Йорданов – ръководител звено Дунав

3.

Д. Димитрова – зав. МТС и ОП