



[illegible]

| Показатели                | Максимална стойност       | Зона гр.Кубрат          | Зона с. Беловец         | Зона с. Бисерци         | Зона с. Юпер            | Зона с. Божурово        | Зона с. Сеслав          | Зона с. Мъдрев          |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Кадмий                    | <5µg/l                    | <2                      | <2                      | <2                      | <2                      | <2                      | <2                      | <2                      |
| Квинмерак                 | <0,1µg/l                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  |
| Колиформи                 | ОКОЕ/ml                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Манган                    | <50 µg/l                  | <10                     | 10                      | 14                      | 14                      | <10                     | <10                     | 12                      |
| Манкоцеб                  | <0,1µg/l                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  |
| Мед                       | <2mg/l                    | <0,02                   | 0,03                    | 0,02                    | 0,03                    | 0,02                    | <0,02                   | <0,02                   |
| Мекопроп-П                | <0,1µg/l                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  |
| Метазахлор                | <0,1µg/l                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  |
| Металаксил-М(мефеноксам)  | <0,1µg/l                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  |
| Мирис                     | Приемлив за потребителите | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители |
| МЦПА                      | <0,1µg/l                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  |
| Мътност                   | Приемлив за потребителите | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители |
| Натрий                    | <200mg/l                  | 27                      | 54                      | 44                      | 52                      | 40                      | 45                      | 42                      |
| Никел                     | <20 µg/l                  | <20                     | <20                     | <20                     | <20                     | <20                     | <20                     | <20                     |
| Нитрати                   | <50mg/l                   | 14,6                    | 8,2                     | 10,9                    | 46,9                    | 7,4                     | 8,2                     | 12,2                    |
| Обща алфа-активност       | <0,1Bq/l                  | 0,1                     | 0,1                     | 0,1                     | 0,002                   | 0,1                     | 0,088                   | 0,058                   |
| Обща бета-активност       | <1Bq/l                    | <0,050                  | 0,084                   | 0,097                   | 0,098                   | 0,093                   | 0,158                   | <0,070                  |
| Олово                     | <10 µg/l                  | <10                     | <10                     | <10                     | <10                     | <10                     | <10                     | <10                     |
| Остатъчен свободен хлор   | <0,4mg/l                  | 0,21                    | 0,21                    | 0,1                     | 0,39                    | 0,21                    | 0,32                    | 0,29                    |
| Пенконазол                | <0,1µg/l                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  |
| Перманганатна окисляемост | <5O <sub>2</sub> /l       | 0,25                    | 0,5                     | 0,39                    | 0,42                    | 0,36                    | 0,38                    | 0,33                    |

| Показатели                            | Максимална стойност       | Зона гр. Кубрат         | Зона с. Беловец         | Зона с. Бисерци         | Зона с. Юпер            | Зона с. Божурово        | Зона с. Сеслав          | Зона с. Мъдрев          |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Полициклически ароматни въглеводороди | <0,1µg/l                  | <0,005                  | <0,005                  | <0,005                  | <0,005                  | <0,005                  | <0,005                  | <0,005                  |
| Протиоконазол                         | <0,1µg/l                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  |
| Радон                                 | <100Bq/l                  | <8                      | <8                      | <8                      | <9                      | <8                      | <9                      | <9                      |
| Селен                                 | <10 µg/l                  | <1                      | 2,2                     | <1                      | 2,2                     | 8,6                     | 3,2                     | <1                      |
| Симоксан                              | <0,1µg/l                  | <0,020                  | <0,020                  | <0,020                  | <0,020                  | <0,020                  | <0,020                  | <0,020                  |
| Спироксамин                           | <0,1µg/l                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  |
| Сульфати                              | <250mg/l                  | 22                      | 36                      | 29                      | 57                      | 29                      | 51                      | 26                      |
| Тебуконазол                           | <0,1µg/l                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  |
| Тетрахлоретен и трихлоретен           | <10 µg/l                  | <0,70                   | <0,70                   | <0,70                   | <0,70                   | <0,70                   | <0,70                   | <0,70                   |
| Тритий                                | <100Bq/l                  | <8                      | <8                      | <8                      | <8                      | <8                      | <8                      | <8                      |
| Трихалометани(общо)                   | <100µg/l                  | <14                     | <14                     | <14                     | <14                     | <14                     | <14                     | <14                     |
| Фамоксадон                            | <0,1µg/l                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  |
| Флуопирам                             | <0,1µg/l                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  | <0,030                  |
| Флуориди                              | <1,5mg/l                  | <0,10                   | 0,1                     | 0,11                    | 0,21                    | <0,10                   | 0,13                    | 0,1                     |
| Фосфати                               | <0,5mg/l                  | 0,06                    | 0,05                    | <0,05                   | <0,05                   | 0,06                    | <0,05                   | 0,08                    |
| Хлориди                               | <250mg/l                  | 16,4                    | 17,9                    | 15,1                    | 45,4                    | 14,6                    | 17,9                    | 14,1                    |
| Хром                                  | <50 µg/l                  | <20                     | <20                     | <20                     | <20                     | <20                     | <20                     | <20                     |
| Цвят                                  | Приемлив за потребителите | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители | Приемлив за потребители |
| Цианиди                               | <50 µg/l                  | <5                      | <5                      | <5                      | <5                      | <5                      | <5                      | <5                      |
| Цинк                                  | <4mg/l                    | 0,17                    | 0,35                    | 0,4                     | 0,38                    | 0,23                    | 0,42                    | 0,35                    |
| Циперметрин                           | <0,1µg/l                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  | <0,010                  |
| Чревни ентерококи                     | 0 КОЕ/мл                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |