

[illegible]

Показатели	Мерна единица	Максимална стойност съгласно Наредба № 9	Установена стойност							
			Зона гр.Кубрат	Зона с. Беловец	Зона с. Бисерци	Зона с. Юпер	Зона с. Божурово	Зона с. Сеслав	Зона с. Мъдрено	Зона Топчи
Кадмий	µg/l	<5	<2	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
Квинмерак	µg/l	<0,1	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Колиформи		ОКОЕ/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Манган	µg/l	<50	40	34	35	32	27	36	36	16
Манкоцеб	µg/l	<0,1	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Мед	mg/l	<2	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,03	<0,02	0,05
Мекопроп-П	µg/l	<0,1	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Метазахлор	µg/l	<0,1	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Металаксил-М (мефеноксам)	µg/l	<0,1	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Мирис	-	Приемлив за потребителите	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители
МЦПА	µg/l	<0,1	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Мътност	-	Приемлив за потребителите	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители
Натрий	mg/l	<200	18	21	28	19	24	27	29	15
Никел	µg/l	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Нитрати	mg/l	<50	40	9,7	33	57	14,10	48,50	16,0	31,20
Обща алфа-активност	Bq/l	<0,1	0,087	0,095	0,11	0,099	0,205	0,119	0,130	0,083
Обща бета-активност	Bq/l	<1	0.440	<0,200	<0,200	<0,200	0,250	<0,200	<0,200	0,273
Олово	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Остатъчен свободен хлор	mg/l	<0,4	0,21	0,15	0,6	0,23	0,06	0,26	0,13	0,14
Пенконазол	µg/l	<0,1	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Перманганатна окисляемост	O ₂ /l	<5	0,57	0,6	0,58	0,57	0,55	0,57	0,59	0,64

Показатели	Мерна единица	Максимална стойност съгласно Наредба № 9	Установена стойност							
			Зона гр.Кубрат	Зона с. Беловец	Зона с. Бисерци	Зона с. Юпер	Зона с. Божурово	Зона с. Сеслав	Зона с. Мъдрево	Зона Топчи
Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l	<0,1	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Протиоконазол	µg/l	<0,1	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Радон	Bq/l	<100	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	5,80
Селен	µg/l	<10	<1	2,2	1,3	2,4	8,1	2,3	<1	1,60
Симоксанил	µg/l	<0,1	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Спироксамин	µg/l	<0,1	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Сулфати	mg/l	<250	26	42	34	58	43	57	29	38
Тебуконазол	µg/l	<0,1	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Тетрахлоретен и трихлоретен	µg/l	<10	1,00	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70
Тритий	Bq/l	<100	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8
Трихалометани (общо)	µg/l	<100	<14	<14	<14	<14	<14	<14	<14	17
Фамоксадон	µg/l	<0,1	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Флуопирам	µg/l	<0,1	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Флуориди	mg/l	<1,5	0,10	<0,10	0,11	0,12	<0,10	0,13	<0,10	0,13
Фосфати	mg/l	<0,5	0,07	0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,09	0,93
Хлориди	mg/l	<250	21,0	23,0	19,0	50,0	28,0	48,0	27,0	36,0
Хром	µg/l	<50	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Цвят	-	Приемлив за потребителите	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители
Цианиди	µg/l	<50	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
Цинк	mg/l	<4	0,10	0,08	0,1	0,06	0,08	0,06	0,09	0,36
Циперметрин	µg/l	<0,1	0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0.014	<0,010
Чревни ентерококи		ОКОЕ/ml	0	0	0	0	0	0	0	0